

EU Declaration of Conformity.

This declaration of conformity is issued under the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU at the sole responsibility of Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. hereby certifies that the product described below complies with the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/86/EU and other relevant EU harmonization legislation (eg).

Description: Pressurized fire extinguisher
Production year: 2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Model ID: HousegardK2 / K2C
Maximum working pressure: 220 bar
Test pressure PT: 315 bar
Permitted min./max. temperature TS: -30 / +60 ° C
Volume V / Diameter D: 2.67 L / ϕ 104,5 mm
Medium for test pressure: water
Content type: Carbon dioxide, CO₂

Applied conformity assessment procedures: Module B + F
Applied standards and technical specifications: EN3-9
Other applied EU standards: EN3-7, EN3-10

Technical inspection body:

QA system / Inspection and production control:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certificate:

EU design certificate no:
EU type certificate No: C-IS-ESA11-MUC-23-05-3043747-19110920
EU Certificate of Conformity No: Module F

Signature: He Yunqing

Name: 董宗

Position: Tech. Manager
YuYao, Zhejiang, P.R. China

Date: 2023.12.6

EU-försäkran om överensstämmelse.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68 / EU på eget ansvar av Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. försäkrar härmed att produkten som beskrivs nedan överensstämmer med direktivet om tryckutrustning (PED) 2014/86 / EU och annan relevant EU-harmoniseringslagstiftning (t ex).

Beskrivning: Tryckladdad brandsläckare
Produktionsår: 2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Modell-ID: Housegard K2 / K2C
Max arbetstryck: 220 bar
Provtryck PT: 315 bar
Tillåten min./max. temperatur: TS: -30 / +60 ° C
Volym V / Diameter D: 2.67 L / ϕ 104,5 mm
Medium för provtryck: Vatten
Vätsketyp: CO₂

Tillämpade förfaranden för bedömning av överensstämmelse: Module B+F
Tillämpade standarder och tekniska specifikationer: EN3-9
Övriga tillämpade EU-standarder: EN3-7, EN3-10

Tekniskt kontrollorgan:

QA system / Inspektion och produktionskontroll:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certifikat:

EU-design certifikat nr:
EU-typcertifikat nr: Module B: C-IS-ESA11-MUC-23-05-3043747-19110920
EU-intyg om överensstämmelse nr: Module F

EU-overensstemmelseserklæring.

Denne samsvarserklæring er utestedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. erklærerherved at produktetlistetnedenfor er isamsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjentutstyr (PED) 2014/68/EU), ogandrerelevantenorskeforskrifterogregelverk.

Beskrivelse: Trykkkladet brandslukker
Produksjonsår:2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Modelnummer:HousegardK2 / K2C
Max. tilladt arbeidstryk:220 bar
Tryktest PT:315 bar
Min./max. iladt temperatur TS:-30 / +60 °C
Volume V / Diameter D: 2.67 L / φ 104,5 mm
Tryktest media: Vand
Type indhold:CO₂

Anvendt procedure for overensstemmelsesvurdering: Module B+F
Anvendt standard og teknisk spesifikasjon:EN3-9
Andre standarder og EU-Direktiv: EN3-7, EN3-10

Bemyndigede organ:

Kontrol af QA system / Inspeksjon og test under produksjon.
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certifikater:

EU-Design Certifikat Nr:
EU-Type certifikat Nr.: Module B: C-IS-ESA11-MUC-23-05-3043747-19110920
EU-Certificate of conformity Nr: Module F

EU- samsvarserklæring.

Denne samsvarserklæring er utestedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. erklærerherved at produktetlistetnedenfor er isamsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjentutstyr (PED) 2014/68/EU), ogandrerelevantenorskeforskrifterogregelverk.

Beskrivelse: Trykkkladet brannslukker
Produksjonsår: 2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Modell Id-No: Housegard K2 / K2C
Maks. Tillatt arbeidstrykk: 220 bar
Test trykk PT: 315 bar
Min./max. Temperaturområde: TS: -30 / +60 °C
Volume V / Diameter D: 2.67 L / φ 104,5 mm
Tryktest media: Vann
Type innhold: CO₂

Fremgangsmåte for samsvarsvurdering: Module B+F
Standarder og teknisk spesifikasjon: EN3-9
Øvrige EU-standarder:EN3-7, EN3-10

Teknisk kontrollorgan:

QA system / Inspeksjon og produksjonskontroll:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Sertifikater:

EU-Design Certifikat No:
EU-Type Certifikat No.: Module C-IS-ESA11-MUC-23-05-3043747-19110920
EU-samsvarserklærings No.: Module F

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tämävaatimustenmukaisuusvakuutusannetaanpainelaitedirektiivin (PED) 2014/68 / EU mukaisesti Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China:nyksinomaisellavastuulla.

ZhejiangOrientxFireSafetyEquipment CO., vakuuttaa, että jäljempänä kuvailtu tuote täyttää painelaitedirektiivin (PED) 2014/86 / EU sekä muut asiaankuuluvat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset.

Kuvaus:Paineistettu palosammutin

Valmistusvuosi: 2024

Batch/serial nb.: XXXXXX

Malli Id-No: HousegardK2 / K2C

Suurin sallittu paine PS: 220 bar

Testipaine PT: 315 bar

Sallittu min./maks. -lämpötila TS: -30 / +60 °C

Tilavuus V / halkaisija D:2.67 L / ϕ 104,5 mm

Painetestissä käytetty aine:Vesi

Nesteryhmä: CO₂

Sovelletut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt: Module B+F

Sovelletut standardit ja tekniset spesifikaatiot:EN3-9

Muut sovelletut EU-standardit:EN3-7, EN3-10

Sidoksissa olevat ilmoitetut laitokset:

QS-järjestelmän valvonta / Tarkastukset / testit valmistuksen aikana:

TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Seuraavat sertifikaatit sisältyvät:

EU:-mallitodistus nro:

EU-tyyppitarkastustodistus nro: C-IS-ESA11-MUC-23-05-3043747-19110920

EU-vaatimustenmukaisuustodistus nro: Module F